

## **APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI CONTENITORI –DISTRIBUTORI CARBURANTE LIQUIDO.**

VIADANA MN 15.GENNAIO 2018

La presente per comunicarvi che :

Il Ministero dell'interno ,con il Decreto del **22 NOVEMBRE 2017** , avente oggetto “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori –distributori , ad uso privato , per l'erogazione di carburante liquido di categoria C “ pubblicato in **GU n 285 del 6 DICEMBRE 2017**, ha disciplinato i contenitori-distributori mobili , di imprese di autotrasporto per caricare il gasolio di rifornimento del proprio parco veicolare.



In tale decreto viene dato ampio spazio ai criteri di sicurezza da adottare ed in particolare al punto 8 si parla di estintori.

“ punto 8.1. in prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità NON INFERIORE a 21.A 89.B.

Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m3 deve essere garantita anche la presenza di un estintore a carrello con capacità estinguente non inferiore a B.3, raggiungibile con percorso effettivo non inferiore a 20M rispetto al contenitore distributore più lontano “

**LUMA**